



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0563/01/2007

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Przepustnica żeliwna serii 376/386 (WAFER/LUG)
o średnicach nominalnych (DN): 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500, 600mm - sterowane ręczne, pneumatyczne, elektryczne

Zawierający / containing: korpus z żeliwa GGG 50, tarczę ze stali nierdzewnej AISI 316, uszczelnienie NBR, EPDM

1

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

OMAL S.p.A
25069 Villa Carcina (Brescia)
Via San Lorenzo 70, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

RECTUS POLSKA Sp.z o.o.
43-426 Dębowiec
Gumna 96



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-08-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2012-08-13
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 sierpnia 2007

The date of issue of the certificate: 13th August 2007

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak
Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady